## FDP - Ratsfraktion Meerbusch

Meerbuscher Str. 47, 40670 Meerbusch Tel.-Nr.02159-4709, Fax.Nr. 02159-815205

E-Mail: <a href="mailto:fdp-meerbusch@t-online.de">fdp-meerbusch@t-online.de</a></a>
Internet: <a href="mailto:www.fdp-meerbusch.de">www.fdp-meerbusch.de</a>

An den Vorsitzenden des Bau -und Umweltausschusses Herrn Wolf Meyer-Ricks Stadt Meerbusch

40667 Meerbusch

Per E-Mail und Fax-Nr. 02159-916-320 und 321

Meerbusch, den 30.04.2012

Anfrage zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 23. Mai 2012 Sportlerumkleide Strümp

Sehr geehrter Herr Meyer-Ricks,

der Bürgermeister hat zum Richtfest für die Sportlerumkleide Strümp eingeladen. In dem Einladungsschreiben sind zum Gebäude einige sogenannte Fakten genannt wie Baumasse, Nutzfläche etc.

Es ist uns aufgefallen, dass mehrere der hier genannten Angaben nicht übereinstimmen mit den Beschlüssen der Ausschüsse Schule und Sport sowie Bau und Umwelt. Deshalb bitten wir Sie, nachfolgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses zu nehmen:

## Anfrage an die Verwaltung:

In der Entwurfsplanung für das Gebäude Umkleide Strümp vom 12.4.2011 wurde ein Baukörper mit

A 1365 cbm (BRI)

B 324 gm Bruttogeschoßfläche sowie

1 Dell housen

C 274 qm Nettogeschoßfläche vorgestellt und vom Ausschuss Schule und Sport beschlossen.

Im Einladungsschreiben der Verwaltung für das Richtfest am 7.5.12 sind zum Baukörper andere Angaben gemacht. Auch ist darin eine Fußbodenheizung als zeitgemäße Technik aufgelistet. In der Sitzung des Ausschusses Bau und Umwelt vom 6.4.2011 hat die Verwaltung nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die ursprünglich geplante Fußbodenheizung nicht mehr Gegenstand der Realisierung sei. Diese Widersprüche müssen aufgeklärt werden. **Deshalb folgende Bitte:** 

Die Verwaltung möge dem Ausschuss in Form einer Auflistung die bereits realisierten oder noch zur Ausführung kommenden Leistungen vorlegen und eventuelle Abweichungen von den Beschlussvorlagen erklären.

Mit freundlichen Grüßen

Gesine Wellhausen (Fraktionsvorsitzende)