

Risikocheckliste für Objekt-Nr.: 2171

1 Daten zum Objekt

Gemeinde	Stadt Meerbusch	
Name	Schulgebäude (Pastor-Jacobs-Schule)	
Objekttyp	Gebäude	
Adresse	Kemperallee 2-6, Lank	
(Amtl. Haus-) Koordinate	32338152	5686426

2 Betroffenheit des Objekts

Starkregenszenario	Wasserstand in m	Fließgeschwindigkeit
1	n. berechnet	n. berechnet
2	1,4	0,1
3	2,7	0,2

Hochwassergefahrenkarte	Wasserstand in m	Fließgeschwindigkeit
HQ häufig	-	-
HQ 100	-	-
HQ extrem	-	-

3 Betroffenheit bei ablaufendem Hochwasser?

Datum Hochwasserereignis	Beschreibung der Betroffenheit und Schäden
nein	

4 Beschreibung des Risikos für und auf Grund des Objektes:

Art des Risikos	Kurze Beschreibung
Risiko für Personen im Objekt	Große Anzahl von Personen, ungeordneter Publikumsverkehr
Risiko für hohe Sachwerte (Ausstattung)	Heizung, Öltank, Strom
Risiko für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	-
Risiko durch Funktionsausfall (z.B. Versorger Strom, Gas, Wasser)	-
Risiko ausgehend vom Objekt (z.B. wassergefährdende Stoffe)	Öltank

5 Wassereintritt ins Gebäude

Wassereintritt ins Gebäude	Kurze Beschreibung
Kellerfenster (UG) Türen (KG)	siehe Plan
Türen (EG)	siehe Plan
Erdgeschossfußbodenhöhe in m+NN	z. T. etwas höher als Gelände
Rückstausicherung gegen Wassereintritt aus dem Kanalnetz vorhanden?	vermutlich nicht
Sind (nicht abgedichtete) Rohrdurchlässe bekannt?	-
Sonstiges	

6 Hochwassergefährdete Personen und Ausstattung (Erläuterung siehe ggf. Beiblatt)

Hochwassergefährdete Personen und Ausstattung	Stockwerk	Gefährdungspotential (Was kann passieren?)	HW-Schutz vorhanden? (Kurze Beschreibung)
Gefährdete Personen	UG	Heimatverein	nein → druckdichte Fenster + Türen untere Regalreihe frei lassen
Gefährdete Personen	EG	-	-
Heizung (Art)	KG	Ölheizung + Tank	-
Elektroinstallationen	KG	Kurzschluss	-
EDV-Zentrale u.Ä.	DG		
Sonstige Schadenspotentiale/gefährdete Ausstattung:			

7 Gibt es an/in dem Objekt HW-Schutzmaßnahmen? (Erläuterungen siehe ggf. Beiblatt)

Art des Schutzes	Zuständigkeit Planung ? <small>muss noch benannt werden</small>	Zuständigkeit Ausführung	Schutz ab welchem Szenario?
Objektspezifischer Einsatzplan/ Gefahrenabwehrplan		Gebäudemanagement	
Mobiler Schutz			
Feste Schutzanlage			
Räumung/ Evakuierungsplanung			
Ist die HW-Gefahr in Feuerwehrlaufkarten enthalten?			

Sonstige Bemerkungen:

Maßnahmenvorschläge:

Themen für Maßnahmenvorschläge können sein:

- Objektsspezifischer Einsatzplan/Gefahrenabwehrplan und Räumung/Evakuierungsplanung
- Objektsschutz wie feste Kellerfenster, druckdichte Türen, Kanalrückstausicherung, Abdichtungen und Mauern auch in Objektnähe
- Sicherung des Inventars wie Sicherung der Heizung/Öltanks, Sicherung der Elektroinstallationen
- Mobile Schutzmaßnahmen
- Hochwasserangepasste Baumaterialien
- Änderung der Nutzung
- Sonstiges

Anzugeben ist:

Wer ist Zuständig für die Planung

Wer ist Zuständig für die Ausführung

Ab welchem Szenario

insgesamt geringes Risiko

Heimatverein könnte die unterste Regalreihe frei lassen ggf. druckdichte Fenster + Türen

Öltank + Heizung → Lichtschächte absichern!

--

Beiblatt zu Nr. 7: Gibt es an/in dem Objekt HW-Schutzmaßnahmen?

